RUSSIAN FEDERATION

№ 0125706

Проверка подлинности сертификата соответствия

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.82660

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АРХИО».
Юридический адрес: 141829, Московская обл., г. Дмитров, пос. Лавровки, д. 25, каб. 3.
Телефон: +7495-278-07-73, e-mail: info@arhio.ru.
ОГРН: 1195081079445, ИНН: 5007108789.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АРХИО».
Юридический адрес: 141829, Московская обл., г. Дмитров, пос. Лавровки, д. 25, каб. 3.
Телефон: +7495-278-07-73, e-mail: info@arhio.ru.
ОГРН: 1195081079445, ИНН: 5007108789.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс".
Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635,
ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Архитектурные декоративные фасадные элементы «ARHIO» на основе полимербетона, выпускаемые по ТУ 23.69.19-001-49517660-2019.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.69.19

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Группа горючести – слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94, п.5.3; Группа воспламеняемости – умеренно воспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96, п.5.1; Группа дымообразующей способности – умеренно дымообразующая способность (Д2) по ГОСТ 12.1.0.44-2018, п 11.1; Группа токсичности – умеренно опасные (Т2) по ГОСТ 12.1.0.44-2018, п.13.1

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №76848-ПРГ/ПБ-25 от 12.08.2025.
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 13.08.2025 по 12.08.2028**

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) А.П. Туктаров (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.И. Сафин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 1130.